

NOTAS GERAIS

1 - COMPLETA ESTE PROJETO, O CADENHO DE ENCARREGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

2 - ANTES DE SER INICIADA A EXECUÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADA VERIFICAÇÃO "IN-LOCO" DE TODOS OS ENCAMINHAMENTOS DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS, INFORMANDO A FISCALIZAÇÃO, EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS QUE SEJAM DETECTADAS.

3 - SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A SELEÇÃO FINAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM INSTALADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APRESENTADAS NOS DESENHOS E CADENHO DE ENCARREGOS QUE COMPOEM O PROJETO.

4 - SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A CONFIRMAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS QUE A VERDADE SE ENCONTRE A CONFORMAR COM OS REQUISITOS DO PROJETO.

NOTAS TÉCNICAS

1 - TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS;

2 - AS CANALIZAÇÕES QUE FOREM INSTALADAS PARA USO FUTURO DEVERÃO SER FECHADAS NAS ENTRADAS COM "BULÃO" OU TAMPÃO ROSCADA DE METAL.

3 - NAS PASSARELAS ONDE FOREM PRECISADAS AS TUBAGENS VERTICAIS DOS APARELHOS DE UTILIZAÇÃO, NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE TUBAGENS VAZADAS COM FINALIDADE DE EVITAR BORRACHES DE GÁS, COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 22cm PARA CADA LADO DA TUBULAÇÃO.

4 - TODA TUBULAÇÃO QUANDO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA, CONFORME PADRÃO 51 8/12 DO SISTEMA MUNSSELL PARA IDENTIFICAÇÃO DO TUBO QUE CONDUZ GEP.

5 - O TUBO FLEXÍVEL DE INTERLIGAÇÃO DOS APARELHOS DE CONSUMO A REDE, DEVERÁ SER DE MATERIAL METÁLICO FACILMENTE MANUSEÁVEL E NÃO ADEERIR A TUB. GEP.

6 - TODA TUBULAÇÃO QUANDO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA, CONFORME PADRÃO 518/12 DO SISTEMA MUNSSELL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO TUBO CONDUZ GEP.

MAPA CHAVE

ESC: 1/500

ARCHITECH
Consultoria e Planejamento Ltda.

SETOR: PRACA MUNICIPAL
ENDERECO: PRACA MUNICIPAL, LOTE 5
PROPRIETARIO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJETO: RESP. TECNICO

PROPRIETARIO: PRACA MUNICIPAL
AUTOR DO PROJETO: RESP. TECNICO
RESP. TECNICO: PRACA MUNICIPAL

OUTROS: NOTACAP - DOCUMENTO VISTO E S.M. CONDIÇÕES DE SERAC EITO
05 JUN 2017
CONFORME ANÁLISE
17/02/17 - SEINST

GEREAF: OUTROS: NOTACAP - DOCUMENTO VISTO E S.M. CONDIÇÕES DE SERAC EITO
05 JUN 2017
CONFORME ANÁLISE
17/02/17 - SEINST

PROJETO: INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA - POTÁVEL
DESENHO: PLANTA BAIXA - PROJETO EXISTENTE
TERREO INFERIOR
ESC: Indicado DATA: ABR/17 ARQ: CLDF - HD - PLANTA BAIXA - R06

AF 01/03 REV R06

RO5 | ATENDENDO A ANÁLISE TÉCNICA 116/2017 - SEINST
REV | DESCRIÇÃO DATA DESENHO

SÍMBOLOS	SIMBOLOGIA	DISCRIMINACAO
		COLUMNA DE AGUA FRIA E QUENTE
		TUBULACAO DE AGUA FRIA
		TUBULACAO PELO TETO
		TUBULACAO PELA PAREDE
		REGISTRO DE GAVETA
		JOELHO 90°
		TE 90°
		TUBULACAO SUBINDO OU DESCENDO A PARTIR DE CONEXAO
		INDICACAO DE TUBULACAO QUE DESCE OU SOBE
		VASO SANITARIO
		LAVATORIO
		TORNEIRA DE LAVAGEM
		PIA
		FILTRO
		CHUVEIRO
		REGISTRO DE GAVETA
		REGISTRO DE PRESSAO
		TORNEIRA DE BOIA
		BUCHA DE REDUÇAO

NOTA: REMOVER TUBULAÇÃO
REMOVER LIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO
DE Ø25 DO "TE" DE LIGAÇÃO NA
SALA DE CURATIVOS.
VIDE PRANCHAS:
286-PE-AP-10a13-07-TIN-PL
PROJETO EXISTENTE

NOTA: NOVA TUBULAÇÃO
TUBULAÇÃO CRIADA A PARTIR DO
INÍCIO DA LINHA ONDE LIGA AS
COLUMNAS "AF 1.9 E AF 1.10" NO
SANITÁRIO MASCULINO AO LADO.
O DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
SEGUirá O EXISTENTE DE Ø60.
VIDE PRANCHAS:
286-PE-AP-10a13-07-TIN-PL
DO PROJETO EXISTENTE

PLANTA BAIXA TÉRREO – HIDRÁULICO
ESC.:1/50

PLANTA BAIXA – PROJETO EXISTENTE INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA FRIA
ESC: 1/100

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.610 DE 1998/1978